

建筑			
结构			
给排水			
暖通			

主要设备材料表													
序号	名	图例	型号及规格	单位	数量	备 注	序号	名	图例	型号及规格	单位	数量	备 注
1	双电源切换箱		XZF	个	14		41	750V,BV 导线		BV,10	米		数量以实际为准
2	排水泵控制箱		XKP-3-1/0.75	个	4		42	750V,BV 导线		BV,6	米		数量以实际为准
3	排水泵控制箱		XKP-8-2/1.5	个	1		43	750V,BV 导线		BV,4	米		数量以实际为准
4	排水泵控制箱		XKP-8-2/2.2	个	1		44	750V,BV 导线		BV,2.5	米		数量以实际为准
5	排风机控制箱		XKTY-5	个	2		45	750V,ZR-BV 导线		ZR-BV,6	米		数量以实际为准
6	照明配电箱		DGP	个	202	详见系统图	46	750V,ZR-BV 导线		ZR-BV,4	米		数量以实际为准
7	照明配电箱		XXM	个	12	详见系统图	47	750V,ZR-BV 导线		ZR-BV,2.5	米		数量以实际为准
8	动力配电箱		XXM	个	4	详见系统图	48	750V,ZR-BV 导线		ZR-BV,1.5	米		数量以实际为准
9	安全出口标志灯		1X3W	盏	53	经国家检测中心检测合格	49	750V,NH-BV 导线		NH-BV,2.5	米		数量以实际为准
10	疏散指示灯(双面)		2X3W	盏	8	经国家检测中心检测合格	50	电缆 YJV		3x25+2x16	米		数量以实际为准
11	疏散指示灯(单面)		1X3W	盏	34	经国家检测中心检测合格	51	电缆 YJV		5x16	米		数量以实际为准
12	天棚灯(带玻璃罩)		250V,32W	盏	180	(T5 环型荧光灯配高品质电子镇流器)	52	电缆 YJV		5x10	米		数量以实际为准
13	应急照明灯(带蓄电池)		2x8W(节能灯)	盏	115	蓄电池供电时间大于等于30分钟	53	电缆 NH-YJV		3x70+1x35	米		数量以实际为准
14	应急灯(带玻璃罩)		1x18W	盏	22	(T5 荧光灯配高品质电子镇流器) 蓄电池供电时间大于等于30分钟	54	电缆 NH-YJV		3x25+1x16	米		数量以实际为准
15	应急灯(带玻璃罩)		1x36W	盏	6	(T5 荧光灯配高品质电子镇流器) 蓄电池供电时间大于等于180分钟	55	电缆 NH-YJV		3x70+2x35	米		数量以实际为准
16	应急灯(带玻璃罩)		1x36W	盏	4	(T5 荧光灯配高品质电子镇流器) 蓄电池供电时间大于等于180分钟	56	电缆 NH-YJV		3x35+2x16	米		数量以实际为准
17	应急灯(带玻璃罩)		3x28W	盏	4	(T5 荧光灯配高品质电子镇流器) 蓄电池供电时间大于等于180分钟	57	电缆 NH-YJV		3x25+2x16	米		数量以实际为准
18	荧光灯		1x36W	盏	38	(T8 荧光灯配高品质电子镇流器)	58	电缆 NH-YJV		5x10	米		数量以实际为准
19	荧光灯		2x28W	盏	8	(T8 荧光灯配高品质电子镇流器)	59	电缆 NH-YJV		5x6	米		数量以实际为准
20	格栅荧光灯		3x18W	盏	69	(T8 荧光灯配高品质电子镇流器)	60	电缆		ZR-VV39(4x2.5)	米		数量以实际为准
21	嵌入式防水壁灯		1x24W(电子节能灯)	盏	10		61	电缆		ZR-VV39(4x1.5)	米		数量以实际为准
22	暗装座灯		36V,1x18W(电子节能灯)	盏	14		62	电缆		VV39(4x2.5)	米		数量以实际为准
23	插座		250V,10A	个	15	二、三孔,带保护门	63	电缆		VV39(4x1.5)	米		数量以实际为准
24	插座		250V,10A	个	28	二、三孔,带保护门	64	电缆		ZR-kVV(4x1.5)	米		数量以实际为准
25	卫生间插座		250V,10A	个	6	二、三孔,带盖、防溅、保护门	65	PVC 难燃塑料管		ø16	米		数量以实际为准
26	空调插座		250V,16A	个	3	三孔,带开关	66	PVC 难燃塑料管		ø20	米		数量以实际为准
27	声光控延时开关(A型)		PAK-V8E15.WWW	个	42		67	PVC 难燃塑料管		ø25	米		

备注				
审图专用章				
出图专用章				
执业注册章				
建设单位				
工程名称				
子项名称	综合楼(一)			
图名	主要设备材料表			
项目负责				
专业负责				
设计				
制图				
校对				
审核				
审定				
设计号	11117	专业	电气	
日期	2011.11	图号	2	
设计阶段	施工图	版号	1	